CENTAR ZA KULTURU I OBRAZOVANJE SUSEDGRAD

Argentinska 5, 10090 Zagreb

PRAVILNIK

O ZAŠTITI OD POŽARA

Zagreb, studeni 2022.g.

SADRŽAJ
Temeljne odredbe
Obaveze i odgovornosti u provedbi mjera zaštite od požara
Obaveze radnika u provedbi mjera zaštite od požara
Obveze vanjskih izvođača
Obaveze i odgovornosti osoba s posebnim ovlastima i odgovornostima u provedbi mjera zaštite od požara
Ovlaštenja i dužnosti osobe zadužene za obavljanje poslova zaštite od požara i unapređenje stanja zaštite od požara (stručnjak ZOP-a)
Obavljanje unutarnje kontrole provedbe mjera zaštite od požara, te ovlaštenja, Obaveze i odgovornosti za obavljanje unutarnje kontrole
Kontrola ispravnosti opreme i sredstava za gašenje požara
Upoznavanje radnika s opasnostima i mjerama zaštite od požara
Osposobljavanje radnika
Upoznavanje radnika s opasnostima na radnome mjestu
Osobe zadužene za održavanje u ispravnom stanju sustava za upravljanje i nadziranje sigurnog odvijanja tehnološkog procesa te drugih instalacija i uređaja čija neispravnost može prouzročiti požar i tehnološku eksploziju
Osobe zadužene za razradu postupaka i poduzimanje odgovarajućih organizacijskih i tehničkih mjera zaštite od požara u slučajevima privremenog povećanog požarnog rizika
Kretanje i ponašanje na prostorima ugroženim od požara ili tehnološke eksplozije
Ustrojstvo motrenja, javljanja i uzbunjivanja o opasnostima od požara
Mjere zaštite od požara i mjere zabrane i ograničenja iz zaštite od požara te prostorije i prostori na koje se one odnose
Osnovne mjere zaštite od požara
Građevinske mjere zaštite od požara
Izlazi i izlazni putovi
Otvori u zidovima
Zidovi, stupovi i stropovi
Pokrovi i krovišta

Prometnice i prilazi
Mjere zaštite od požara na instalacijama i uređajima
Mjere zaštite od požara na plinskim instalacijama
Mjere zaštite od požara na dimnjacima
Mjere zaštite od požara kod korištenja električnih kuhala
Mjere zaštite od požara u uredskim i pomoćnim prostorijama
Mjere zaštite od požara kod korištenja ventilacijskih uređaja
Posebne mjere zaštite od požara kod korištenja uređaja za zagrijavanje
Mjere zaštite od požara u objektu gdje se nalazi kotlovnica
Mjere zaštite od požara pri izvođenju radova zavarivanja, rezanja, lemljenja i srodnih tehnika rada
Mjere zaštite od požara pri skladištenju materijala na otvorenim površinama uz objekte
Mjere zaštite od požara pri prijevozu vozilima u vlasništvu društva
Dodatne mjere zaštite od požara
Održavanje opreme i sredstava za dojavu i gašenje požara, te spriječavanje širenja požara
Ostale mjere zaštite od požara
Odgovornosti zbog neprimjene propisanih i naređenih mjera zaštite od požara
Postupanje radnika u slučaju nastanka požara
Prijelazne i završne odredbe
Sadržaj priloga
Program osposobljavanja radnika iz zaštite od požara
Raspored ručnih vatrogasnih aparata
Postupanje radnika u slučaju požara

Na temelju članka 10. Zakona o zaštiti od požara (N.N., br. 92/10), a na osnovu Pravilnika o sadržaju općeg akta iz područja zaštite od požara (N.N., br. 116/11.), Upravno vijeće CENTRA ZA KULTURU I OBRAZOVANJE SUSEDGRAD na 13. sjednici održanoj 10.11.2022. godine u skladu s odredbama čl.32 Statuta donijelo je:

PRAVILNIK O ZAŠTITI OD POŽARA

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom razrađuju se pojedine odredbe Zakona o zaštiti od požara, propisa donesenih na temelju zakona, kao i drugih zakona i propisa čijim se pojedinim odredbama uređuje planiranje zaštite od požara, propisivanje mjera zaštite od požara građevina, ustrojavanje subjekata zaštite od požara, provođenje mjera zaštite od požara, financiranje zaštite od požara te osposobljavanje i ovlašćivanje za obavljanje poslova zaštite od požara, s ciljem zaštite života, zdravlja i sigurnosti ljudi i životinja te sigurnosti materijalnih dobara, okoliša i prirode od požara, uz društveno i gospodarski prihvatljiv požarni rizik.

Članak 2.

Ovim Pravilnikom uređuju se:

- Obaveze i odgovornosti vezano uz provedbu mjera zaštite od požara,
- Obaveze i odgovornosti osoba s posebnim ovlastima i odgovornostima u provedbi mjera zaštite od požara,
- Obavljanje unutarnje kontrole provedbe mjera zaštite od požara, te ovlaštenja, obaveze i odgovornosti za obavljanje unutarnje kontrole,
- Upoznavanje radnika s opasnostima mjerama zaštite od požara,
- Osobe zadužene za održavanje u ispravnom stanju sustava za upravljanje i nadziranje sigurnog odvijanja tehnološkog procesa te drugih instalacija i uređaja čija neispravnost može prouzročiti požar i tehnološku eksploziju,
- Osobe zadužene za razradu postupaka i poduzimanje odgovarajućih organizacijskih i tehničkih mjera zaštite od požara u slučajevima privremenog povećanog požarnog rizika,
- Kretanje i ponašanje na prostorima ugroženim od požara ili tehnološke eksplozije,

- Ustrojstvo motrenja, javljanja i uzbunjivanja o opasnostima od požara,
- Mjere zabrane i ograničenja iz zaštite od požara te prostorije i prostori na koje se one odnose,
- Postupanje radnika u slučaju nastanka požara,
- Prijelazne i završne odredbe.

Članak 3.

Sastavni dio ovoga Pravilnika su:

- program osposobljavanja radnika iz zaštite od požara,
- shema lokacije s vatrogasnim prilazima,
- rješenje o razvrstavanju u kategoriju ugroženosti od požara,
- postupanje radnika u slučaju požara.

Drugi provedbeni planovi zaštite od požara:

- Plan evakuacije

izrađeni su u zasebnim elaboratima.

Upute za siguran rad i postupanje u slučaju požara na pojedinim radnim mjestima s povećanim opasnostima za nastanak i moguće posljedice od požara ili tehnološke eksplozije razrađene su i postavljene pored strojeva i uređaja.

Članak 4.

Projektna dokumentacija, razne analize, nalazi i mišlsjenja, uvjerenja, svjedodžbe, upisnici i druge isprave iz područja zaštite od požara čuvaju se kod Ravnateljice centra, Tea Bilić.
Uvjerenja o osposobljavanju pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, za gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom čuvaju se kod kod Ravnateljice centra, Tea Bilić.
Osobu zaduženu za obavljanje poslova zaštite od požara i unapređenje stanja zaštite od požara odlukom određuje Ravnateljica centra.
Osobe zadužene za obavljanje poslova zaštite od požara i unapređenje stanja zaštite od požara u centru su:

- Vedran Markulin

Članak 5.

Sustav zaštite od požara i eksplozija obuhvaća norme ponašanja radnika i trećih osoba za vrijeme rada, kretanja i zadržavanja u građevinama i u prostorijama kao i tehničke normative, norme i upute u svezi građevina i drugih sredstava rada. Zaštita od požara obuhvaća skup mjera i radnji, normativne, upravne, organizacijske, tehničke, obrazovne, promidžbene naravi utvrđene zakonom, podzakonskim aktima, odlukama tijela jedinica lokalne uprave i samouprave i ovim Pravilnikom, čijim se izborom i primjenom postiže veći stupanj zaštite od požara.

Članak 6.

Svaki radnik dužna je provoditi mjere zaštite od požara na svom radnom mjestu i mjestu rada na način kako je utvrđeno zakonom, podzakonskim aktima, odlukama tijela jedinica lokalne uprave i samouprave, ovim Pravilnikom i drugim posebnim uputama, upozorenjima ili zabranama.

Obaveze provođenja mjera zaštite od požara utvrđene stavkom 1. ovog članka odnose se na sve osobe koje se po bilo kojoj osnovi nalaze na radu u CENTRU radi obavljanja posla.

Radnici drugih pravnih osoba koji obavljaju određene poslove za CENTAR u njezinim prostorijama i prostorima dužni su provoditi mjere zaštite od požara prilikom obavljanja tih radnji i držati se naredbi i naputaka osobe zadužene za obavljanje poslova zaštite od požara i unapređenje stanja zaštite od požara.
Odgovornu osobu vanjskog izvođača radova za provođenje mjera zaštite od požara prije početka izvođenja radova imenuje vanjski izvođač radova, koji je dužna ime odgovorne osobe navesti u zahtjevu za izdavanje dozvole za rad koju mu izdaje osoba zadužena za obavljanje poslova zaštite od požara i unapređenje stanja zaštite od požara CENTRA.

Obaveze i odgovornosti utvrđene ovim Pravilnikom odnose se na sve radnike CENTRA, bez obzira da li rade na neodređeno ili određeno vrijeme.

Članak 7.

U građevinama i poslovnom prostoru u zakupu, zajedničkom poslovanju i poslovnoj suradnji, CENTRA je dužno pridržavati se Zakonom određenih i propisanih mjera zaštite od požara.

Međusobni odnosi, Obaveze i način provođenja mjera zaštite od požara između CENTRA, zakupoprimaoca, pravnih osoba u zajedničkom poslovanju ili poslovnoj suradnji, uređuju se u sklopu ugovora o korištenju prostora ili posebnim ugovorom.

Obaveze i odgovornosti utvrđene ovim pravilnikom provode se:

- u objektima i prostorima u vlasništvu CENTRA sukladno ovom Pravilniku,
- u objektima i prostorima koji su u najmu CENTRA, a u njima borave radnici CENTRA,
- u objektima i prostorima u vlasništvu CENTRA koji su dati na korištenje ugovorom o zakupu (korisnik prostora dužna je provoditi mjere zaštite od požara sukladno ovom Pravilniku, odnosno ugovorom o zakupu).

II. OBAVEZE I ODGOVORNOSTI U PROVEDBI MJERA ZAŠTITE OD POŽARA

Obaveze radnika u provedbi mjera zaštite od požara

Članak 8.

Prava radnika u provedbi mjera zaštite od požara i eksplozija su:

- upoznati se s organizacijom zaštite od požara u građevini i prostoru te odredbama ovog Pravilnika prije stupanja na rad i samostalnog obavljanja poslova na radnom mjestu,
- prije rasporeda na drugo radno mjesto upoznati se s opasnostima te propisanim i drugim mjerama zaštite od požara u svezi s novim poslovima na tom radnom mjestu,
- odbiti rad na radnom mjestu s povećanim opasnostima od požara i eksplozije kao i izvršavanje poslova i zadataka ako nisu osigurane mjere za zaštitu od požara i ekplozije

Članak 9.

Dužnosti radnika u provedbi mjera zaštite od požara i eksplozija su:

- poduzimati, provoditi i držati se propisanih mjera zaštite od požara na radnom mjestu i u radnom prostoru,
- upoznati se s odredbama ovog Pravilnika prije stupanja na rad i samostalnog obavljanja poslova na radnom mjestu,
- prije rasporeda na drugo radno mjesto upoznati se s propisanim i drugim mjerama zaštite od požara u svezi s novim poslovima na tom radnom mjestu,
- tijekom rada i nakon završetka radnog vremena, stalno pratiti i kontrolirati rad, funkcioniranje i ispravnost uređaja, instalacija i drugih sredstava rada, u bližoj i široj

radnoj okolini i svaki kvar ili neispravnost, koja bi mogla biti uzrokom nastanka požara, odmah prijaviti ovlašteniku poslodavca,

- držati se oznaka upozorenja i naputaka za zaštitu od požara koje su postavljenje na radnom mjestu i u radnom prostoru,
- brinuti se da pristup njegovu radnom mjestu bude slobodan i moguć, kako bi se nesmetano koristila oprema i sredstva za gašenje požara i otklonite posljedice,
- aktivno sudjelovati u gašenju požara na svim građevinama i njihovim dijelovima,
- čuvati i pažljivo se odnositi prema opremi i sredstvima za gašenje požara, te prema oznakama upozorenja i znakovima ovješenim i naljepljenim za njihovu upotrebu,
- prisustvovati teoretskoj i praktičnoj obuci iz zaštite od požara i gašenja požara, te spašavanja ljudi i imovine ugroženih požarom,
- poznavati raspored hidranata i aparata za gašenje požara (navedeno u shemama plana evakuacije i spašavanja na svim etažama objekta),
- ne dovoditi u nefunkcionalno stanje opremu za gašenje i dojavu požara i ne korisititi je u druge svrhe (naprimjer: neovlašteno otvaranje hidrantskih ormarića bez odobrenja djelatnika zaduženih za poslove zaštite od požara),
- za svaku pojavu ili nedostatak koji predstavlja opasnost od požara, odmah poduzeti adekvatne mjere za uklanjanje opasnosti, i o tome odmah obavijestiti neposrednog rukovoditelja i radnike odgovorne za poslove zaštite od požara,
- poštivati politiku zabrane pušenja u prostorima CENTRA prema odluci Ravnateljica o zabrani pušenja u radnim prostorijama i prostorima u objektima CENTRA, osim na mjestima označenim znakom mjesto za pušenje.

Obveze vanjskih izvođača

Članak 10.

Vanjski izvođači su dužni su se pridržavati svih uvjeta navedenih u Dozvoli za rad - «Odobrenje za obavljanje poslova rezanja, zavarivanja, lemljenja i drugih srodnih tehnika rada» (obrazac u prilogu) te osigurati da:

- se za svaki posao zavarivanja, rezanja i lemljenja zatraži «Odobrenje za obavljanje poslova rezanja, zavarivanja, lemljenja i drugih srodnih tehnika rada» od strane djelatnika zaduženih za poslove zaštite od požara,
- samo stručno osposobljeni radnici izvode poslove zavarivanja, lemljenja, rezanja i ostalih srodnih tehnika rada,
- poštuju sve uvjete navedene u Odobrenju za rezanje, zavarivanje, lemljenje,

- u slučaju promjene uvjeta nevedenih u Odobrenju predaju novi Zahtjev za obavljanje predmetnih poslova,
- je pri poslovima prisutan kontinuirani nadzor od strane voditelja zavarivanja i odgovorna za provođenje svih potrebnih mjera zaštite od požara,
- na mjestu zavarivanja imaju svu zaštitnu opremu, paravane, ispitane vatrogasne aparate, ispravne uređaje za zavarivanje, rezanje i lemljenje ispitane u propisanim rokovima, te sve drugo što je potrebno za sigurno izvođenje radova,
- obave primopredaju svih poslova zavarivanja,
- prijave svaki požar u CENTRU.

OBAVEZE I ODGOVORNOSTI OSOBA S POSEBNIM OVLASTIMA I ODGOVORNOSTIMA U PROVEDBI MJERA ZAŠTITE OD POŽARA

ČLANAK 11.

Posebna ovlaštenja i odgovornosti u provedbi mjera zaštite od požara u imaju:

- Ravnateljica,
- Osobe zadužene za obavljanje poslova zaštite od požara i unapređenje stanja zaštite od požara,

a) **Ravnateljica**

Članak 12.

Ravnateljica nadzire provedbu mjera zaštite od požara uz pomoć osobe zadužene za obavljanje poslova zaštite od požara i unapređenje stanja zaštite od požara.
Ravnateljica je odgovorna za osiguranje svih potrebnih financijskih sredstava za provođenje propisanih mjera zaštite od požara, te osigurava sredstva i resurse potrebne za obavljanje unutarnje kontrole glede provedbe mjera zaštite od požara.

b) Ovlaštenja i dužnosti osobe zadužene za obavljanje poslova zaštite od požara i unapređenje stanja zaštite od požara

Članak 13.

Osoba zadužena za obavljanje poslova zaštite od požara i unapređenje stanja zaštite od požara u CENTRU odgovorna je Ravnateljica za pravilno i pravodobno savjetovanje u provođenju mjera zaštite od požara utvrđenih zakonom, propisima i normama, te odredbama ovog Pravilnika u građevini i na prostoru kojeg je vlasnik ili korisnik.
Radnik odgovorna za obavljanje poslova zaštite od požara i unapređenje stanja zaštite od požara je:

- Vedran Markulin
  - zadužen za nadzor nad organizacijom i provođenjem preventivnih mjera zaštite od požara,
  - izrađuje godišnji izvještaj o stanju zaštite od požara i predlaže mjere za otklanjanje nedostataka te predlaže mjere za unaprijeđenje zaštite od požara,
  - Ravnateljici podnosi prijedloge za odobrenje sredstava potrebnih za provođenje zaštite od požara,
  - predlaže Ravnateljici provođenje mjera zaštite od požara koje su propisane zakonima, podzakonskim aktima te odredbama ovog Pravilnika,
  - provodi u djelo odluke Ravnateljice donesene vezano za provođenje mjera zaštite od požara,
  - upozorava Ravnateljicu na utvrđene nedostatke u svezi zaštite od požara te predlaže dinamiku njihovog otklanjanja,

Osoba zadužena za obavljanje poslova zaštite od požara i unapređenje stanja zaštite od požara društva u području zaštite od požara u građevini i prostoru u vlasništvu ili na korištenju CENTRA ima prava i dužnosti da:

- prati promjene, izmjene ili dopune propisa i normi koji uređuju oblast zaštite od požara i predlaže izmjene i dopune ovog Pravilnika ako je u suprotnosti s propisima iz područja zaštite od požara,
- analizira uzroke požara i eksplozija koji su se dogodili u građevini i na prostoru u vlasništvu ili korištenju CENTRA,
- radi otklanjanja nedostataka zaštite od požara surađuje s osobama koje održavaju objekte,

- obavlja i druge poslove iz područja zaštite od požara utvrđene propisima i ovim Pravilnikom,
- prati provedbu internih pravilnika i općih akata, te uputa za siguran rad u dijelu zaštite od požara,
- obavlja kontrolu kretanja, zadržavanja i rada pojedinaca i vanjskih izvođača radova, te izdavanje potrebnih dozvola za kretanje i rad s otvorenim plamenom u ugroženim prostorima,
- daje odobrenje za vrstu opreme i sredstava za gašenje požara koje se nabavljaju,
- provjerava ovlaštenja tvrtki za obavljanje poslova održavanja vatrogasnih aparata i za obavljanje poslova ispitivanja sustava za dojavu i gašenje požara i sustava plinodojave,
- prati rokove, organizira i koordinira propisana ispitivanja instalacija, uređaja, sredstava i opreme,
- voditi bazu podataka svih ispitivanja električnih instalacija, gromobrana, panik rasvjete, plinskih instalacija, ventilacijskih instalacija, vanjske hidrantske mreže i vatrogasnih aparata i drugih uređaja i instalacija koje služe za sprečavanje nastajanja i širenja požara i eksplozija, te obavještava odgovorne osobe o nedostacima u pisanoj formi,
- provodi redovne preglede vatrogasnih aparata temeljem plana redovnih pregleda za tekuću godinu svakih tri mjeseca i predati nedostatke,
- surađuje s inspekcijom zaštite od požara i komunicira nedostatke sa Ravnateljicom
- inicira otklanjanje utvrđenih nedostataka naređenih od strane tijela nadzora, te pratiti dinamiku izvršenja,
- osigurava podršku da rukovoditelji pogona upoznaju nove radnike s opasnostima od požara, s mjerama zaštite, s razmještajem hidranata i aparata i s njihovim postupkom u slučaju požara,
- brine se o nabavi i postavljanju standardnih ploča obavijesti, upozorenja i zabrana,
- izdaje odobrenje za poslove rezanja, zavarivanja i lemljenja u najmanje dva primjerka temeljem zahtjeva za izdavanje odobrenja na propisanim obrascima sukladno Pravilniku o mjerama zaštite od požara pri izvođenju radova zavarivanja, rezanja, lemljenja i srodnih tehnika rada (N.N., br. 44/88),

- provodi nadzor o primjeni mjera zaštite od požara navedenih u odobrenju pri izvođenju radova zavarivanja, rezanja, lemljenja i srodnih tehnika rada (u skladu sa dinamikom radnog vremena),
- nakon završenog posla zavarivanja obavlja primopredaju (zapisnički) pri kojoj provjerava da li su izvršeni radovi stvorili potencijalnu opasnost za nastajanje požara (u skladu sa dinamikom radnog vremena),
- vodi evidenciju i dokumentaciju o rješenjima MUP-a i inspekcijskim pregledima u području zaštite od požara,
- predlaže rješenja otklanjanja nedostataka temeljem izvješća osiguravajućih kuća,
- obavještava nadležnu policijsku upravu, stanicu ili ispostavu o svakom požaru koji nastane u CENTRU, u dogovoru sa Ravnateljicom,
- kontrolira vatrogasne prilaze,
- koordinira gašenje požara do dolaska vatrogasne postrojbe,
- prije sklapanja ugovora o izvođenju građevinskih, montažnih ili drugih radova, a na zahtjev Ravnateljica, pravne službe i dr. propisuje mjere zaštite od požara koje se dodaju kao obvezna klauzula u ugovor,
- prati zakonsku legislativu u području zaštite od požara kao i usklađenost CENTRA sa istom, te predlaže mjere za usklađivanje,
- prati i sudjeluje u ishođenju dozvola vezano na zakonske zahtjeve zaštite od požara,
- izrađuje pravilnike i procedure vezane na zaštitu od požara,
- čuva isprave vezane na zaštitu o požara u propisanim rokovima,
- šalje naputke o rokovima ispitivanja instalacija, strojeva i opreme za dojavu i gašenje požara odgovornim osobama (ovlaštenicima poslodavca) i prati izvšavanje istih u svim objektima CENTRA
- vodi nadzor neposredno i putem rukovoditelja odjela, o provedbi mjera zaštite od požara navedenih u ovom Pravilniku.

OBAVLJANJE UNUTARNJE KONTROLE PROVEDBE MJERA ZAŠTITE OD POŽARA, TE OVLAŠTENJA, OBAVEZE I ODGOVORNOSTI ZA OBAVLJANJE UNUTARNJE KONTROLE

Općenito

Članak 14.

Unutarnju kontrolu u području zaštite od požara organizira i provodi osoba zadužena za obavljanje poslova zaštite od požara i unapređenje stanja zaštite od požara, kao radnik koji ima posebna ovlaštenja i odgovornosti u pogledu mjera zaštite od požara, kontrolira i provjerava provode li se mjere zaštite od požara koje su regulirane odredbama ovog Pravilnika.
Unutarnju kontrolu u području zaštite od požara u svojoj domeni rada provodi Ravnateljica centra.

Poslove osobe zadužene za obavljanje poslova zaštite od požara i unapređenje stanja zaštite od požara može obavljati osoba koja ima najmanje zvanje vatrogasca ili završeno srednjoškolsko obrazovanje u programu gimnazije ili srednjoškolsko strukovno obrazovanje u četverogodišnjem trajanju, te položen stručni ispit iz područja zaštite od požara za kategoriju ugroženosti od požara prema kojoj je društvo i razvrstano.

Članak 15.

Prilikom obavljanja nadzora nad provedbom mjera zaštite od požara utvrđenih zakonom, podzakonskim aktima, ovim Pravilnikom i napucima, osoba zadužena za obavljanje poslova zaštite od požara i unapređenje stanja zaštite od požara svako utvrđeno neprovođenje propisanih mjera zaštite od požara prijavljuje Ravnateljici .
Ravnateljica je dužna osigurati uvjete i resurse za obavljanje unutarnje kontrole u području zaštite od požara.

Kontrola ispravnosti opreme i sredstava za gašenje požara

Članak 16.

Svaki radnik centra prije početka rada obavezan je vizualno pregledati svu opremu za dojavu i gašenje požara, u smislu opće funkcionalnosti i dostupnosti. Utvrđene nedostatke dužna je prijaviti osobi zaduženoj za obavljanje poslova zaštite od požara i unapređenje stanja zaštite od požara.

III. UPOZNAVANJE RADNIKA S OPASNOSTIMA I MJERAMA ZAŠTITE OD POŽARA

a) Osposobljavanje radnika

Članak 17.

Svaki radnik prilikom stupanja na rad mora proći osnovno osposobljavanje u trajanju od minimalno 8 školskih sati na način i po programu utvrđenim Pravilnikom o programu i načinu osposobljavanja pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom (N.N. br.61/94.).
Osposobljavanje radnika povjerava se onoj pravnoj osobi koja ispunjava uvjete za osposobljavanje radnika i koja ima suglasnog Ministarstva unutarnjih poslova za obavljanje tih poslova.

b) Upoznavanje radnika s opasnostima na radnome mjestu

Članak 18.

Svakog radnika koji prvi put dolazi na radno mjesto, Ravnateljica je dužna upoznati s opasnostima glede nastanka požara na tom radnom mjestu i njegovoj okolini te poduzimanju mjera zaštite da ne nastane požar i eksplozija.

U slučaju kada se radnik premješta s jednog radnog mjesta na drugo radno mjesto u CENTRU, o neposrednim opasnostima i mjerama zaštite od požara koje mora provoditi na tom novom radnom mjestu dužna ga je upoznati Ravnateljica.

Članak 19.

Osposobljavanje radnika za rukovanje priručnom opremom i sredstvima za dojavu i gašenje početnih požara, kao i osposobljavanje radnika za rad na radnim mjestima s povećanim

opasnostima za nastanak i moguće posljedice od požara ili tehnološke eksplozije, provodi se prema programu utvrđenim u prilogu.

Članak 20.

Nije predviđena periodična provjera znanja o opasnostima i mjerama zaštite od požara, osim u uvjetima predviđenima u sklopu ovog pravilnika.

Članak 21.

Ravnateljica je dužna voditi brigu o organizaciji osnovnog osposobljavanja iz područja zaštite od požara svakog radnika prije prvog stupanja na rad te čuvati evidenciju o istom.
Rukovoditelji svih odjela dužni su obavijestiti Ravnateljicu i osobe zadužene za obavljanje poslova zaštite od požara i unapređenje stanja zaštite od požara o svakoj promjeni koja utječe na ispunjenje čl. 25. ovog Pravilnika.

IV. OSOBE ZADUŽENE ZA ODRŽAVANJE U ISPRAVNOM STANJU SUSTAVA ZA UPRAVLJANJE I NADZIRANJE SIGURNOG ODVIJANJA TEHNOLOŠKOG PROCESA TE DRUGIH INSTALACIJA I UREĐAJA ČIJA NEISPRAVNOST MOŽE PROUZROČITI POŽAR I TEHNOLOŠKU EKSPLOZIJU

Članak 22.

Osoba zadužena za održavanje u ispravnom stanju sustava za upravljanje i nadziranje sigurnog odvijanja tehnološkog procesa te drugih instalacija i uređaja čija neispravnost može prouzročiti požar i tehnološku eksploziju, za objekt u korištenju ili vlasništvu CENTRA, je Ravnateljica centra:

- Tea Bilić, dipl. oec.

V. OSOBE ZADUŽENE ZA RAZRADU POSTUPAKA I PODUZIMANJE ODGOVARAJUĆIH ORGANIZACIJSKIH I TEHNIČKIH MJERA ZAŠTITE OD POŽARA U SLUČAJEVIMA PRIVREMENOG POVEĆANOG POŽARNOG RIZIKA

ČLANAK 23.

U slučaju privremenog povećanog požarnog rizika osobe zadužene za razradu postupaka i poduzimanje odgovarajućih organizacijskih i tehničkih mjera zaštite od požara su rukovoditelji odjela po pojedinim organizacijskim cjelinama.

Članak 24.

Posebnu pozornost vezanu na privremeno povećanje požarnog rizika treba obratiti za prostore:

- svih prostora okupljanja većeg broja ljudi,
- moguća ostala mjesta prema procjeni osobe zadužene za obavljanje poslova zaštite od požara i unapređenje stanja zaštite od požara.

VI. KRETANJE I PONAŠANJE NA PROSTORIMA UGROŽENIM OD POŽARA ILI TEHNOLOŠKE EKSPLOZIJE

ČLANAK 25.

Kretanje prostorima ugroženim od požara ili tehnološke eksplozije je zabranjeno za sve neovlaštene radnike.

Kretanje na navedenim prostorima iznimno je dozvoljeno radnicima koji ispunjavaju odredbe posebnih propisa i odredbi ovog pravilnika.

U prostorima s povećanom opasnošću od nastanka požara ili tehnološke eksplozije zabranjeno je izvoditi bilo kakve radove koji mogu rezultirati nastankom požara ili eksplozije, a da se prije ne poduzmu sve potrebne mjere da do požara ili eksplozije ne dođe.

O bilo kakvim radovima u prostorima s povećanom opasnošću od nastanka požara ili tehnološke eksplozije, neovisno o tome da li ih izvode zaposlenici CENTRA ili vanjski izvođači radova, moraju biti obaviještene osobe zadužene za obavljanje poslova zaštite od požara i unapređenje stanja zaštite od požara u CENTRU.

Obavještavanje provode rukovoditelji odjela.

VII. USTROJSTVO MOTRENJA, JAVLJANJA I UZBUNJIVANJA O OPASNOSTIMA OD POŽARA

ČLANAK 26.

U prostorima, ustrojstvo motrenja, javljanja i uzbunjivanja vrši se od strane samih radnika koji se zateknu u predmetnom prostoru.

VIII. MJERE ZAŠTITE OD POŽARA I MJERE ZABRANE I OGRANIČENJA IZ ZAŠTITE OD POŽARA TE PROSTORIJE I PROSTORI NA KOJE SE ONE ODNOSE

ČLANAK 27.

U cilju otklanjanja uzroka nastajanja požara, spašavanja ljudi i imovine ugroženih požarom u građevinama, građevinskim dijelovima kao i na prostorima oko njih i ostalim prostorima, primjenjuju se mjere zaštite od požara koje se odnose na:

- projektiranje i izvođenje radova na adaptaciji ili rekonstrukciji na postojećoj građevini, odnosno projektiranje i izgradnju novih građevina i građevinskih dijelova, kao i izgradnju privremenih građevina, te ugradnju uređaja i opreme u njima,
- izvođenje i održavanje raznih instalacija (elektroinstalacija, gromobranskih, ventilacijskih, klimatizacijskih, toplinskih, kanalizacijskih i sl.) tako da ne predstavljaju opasnost od požara,
- postavljanje raznih upozorenja, uputa, informacija i oznaka zabrana (o pušenju, unošenju otvorene vatre, zabrani zavarivanja i sl.),
- održavanje čistoće u radnim i pomoćnim prostorijama, odnosno uklanjanje otpadaka i drugih zapaljivih tvari, na za to određena mjesta,
- označavanje i održavanje ulaza, izlaza, prolaza i protupožarnih putova unutar građevina i prostora oko njih za prilaz, odnosno prolaz vatrogasnih vozila,
- uporabu uređaja za grijanje i njihovo održavanje kao i druge mjere zavisno od postojećih opasnosti,
- opskrbljenost građevine vatrogasnim aparatima za gašenje požara, a čiji se broj, vrsta i lokacija utvrđuju Pravilnikom o vatrogasnim aparatima

Članak 28.

Prilikom određivanja mjera zaštite od požara koriste se postojeći zakonski i tehnički propisi i mjere zaštite (osnovne mjere zaštite od požara), te ostale mjere zaštite od požara koje se propisuju ovim Pravilnikom.

1) OSNOVNE MJERE ZAŠTITE OD POŽARA

ČLANAK 29.

Pod osnovnim mjerama zaštite od požara prema ovom Pravilniku smatraju se građevinske mjere zaštite od požara, mjere zaštite od požara na opremi, uređajima i instalacijama, na kojima može doći do nastajanja i širenja požara.

A) Građevinske mjere zaštite od požara

Članak 30.

Pod građevinskim mjerama zaštite od požara smatra se svaka građevinska aktivnost prilikom adaptacije ili rekonstrukcije ili gradnje čiji je cilj:

- zaštita radnika koji se nalaze u građevini i građevinskim dijelovima,
- zaštita drugih osoba koje se nalaze u njihovoj neposrednoj blizini,
- sprečavanje širenja požara-lokaliziranje (prvenstveno izvan područja građevine i njenih dijelova),
- očuvanje vrijednosti i dobara u građevini i građevinskim dijelovima, te
- očuvanje same građevine i njenih dijelova.

Članak 31.

Građevinske mjere zaštite od požara treba provoditi prilikom adaptacije ili rekonstrukcije ili gradnje nove građevine ili dijela građevine.

Članak 32.

Građevinske mjere zaštite od požara sastoje se i od pregleda postojećeg stanja građevine i njenih dijelova, materijala i konstrukcije u određenim rokovima te izvođenja građevinskih radova po dokumentaciji za koju je izdata suglasnost. Građevinske konstrukcije se pregledavaju radi utvrđivanja stanja otpornosti protiv požara.

A.1 Izlazi i izlazni putovi

Članak 33.

Cjelokupan prostor na hodnicima i stubištima i drugim evakuacijskim putovima mora uvijek biti slobodan i nezakrčen. Nagazna površina podova na izlazima i izlaznim putovima ne smije imati nikakvih mehaničkih oštećenja, napuknuća, te ne smije biti neravna niti imati nagle promjene visina. Podne obloge, tepisi (tapisoni) kao i mobilni prekrivači moraju biti izrađeni od samogasivog

materijala i dobro pričvršćeni za podlogu. Oštećeni dijelovi na njima ne smiju se krpati. Oštećeni dijelovi podnih obloga moraju se u cijelosti izmijeniti.

Članak 34.

Na izlazima i izlaznim putovima namijenjenim za evakuaciju smjer izlaza mora biti vidljivo označen natpisom i strelicom (standardnim simbolima) tako da su vidljivi i danju i noću. Osvjetljenje oznaka za evakuaciju može zamijeniti i izrada tih oznaka na fluorescentnoj podlozi.

Članak 35.

Putovi evakuacije moraju biti izvedeni i smješteni tako da neovisno vode na otvoren siguran prostor dovoljno prostran da se osobama koje sudjeluju u evakuaciji omogući odmicanje od građevine te brzo i sigurno napuštanje tog prostora.

A.2 Otvori u zidovima

Članak 36.

Sva vrata u građevini ili građevinskom dijelu moraju se lako zatvarati i otvarati. Sva vrata se u pravilu moraju otvarati u smjeru izlaženja (evakuacije) a na vratima se ne smije mijenjati smjer otvaranja niti se smiju privremeno ili stalno ukloniti. Ako su vrata ostakljena, staklo na njima ne smije biti napuknuto ili razbijeno. Vrata između požarnih sektora moraju imati odgovarajuću otpornost protiv požara, ovisno o požarnom opterećenju u tim požarnim sektorima.

Članak 37.

Svi prozori predviđeni za otvaranje moraju se lako dati otvarati i zatvarati s poda (ventus uređaji i sl.). Prozori kao nadsvjetla mogu se postavljati u pregradnim zidovima samo unutar požarnog sektora. Prozorska stakla ne smiju biti napuknuta ili razbijena.

Zidovi, stupovi i stropovi

Sve preinake na zidovima (rekonstrukcija, gradnja, i sl.) mogu se obavljati samo sukladno zakonskim zahtjevima i uz poštivanje zakonski propisanih uvjeta uz obavezno informiranje o istom osobe zadužene za obavljanje poslova zaštite od požara i unapređenje stanja zaštite od požara CENTRA

Oštećenja na zidovima (pukotine, otpadanja) treba popraviti.

Popravlja se s materijalom istih protupožarnih karakteristika kao i prijašnji.

U blizini zidova od gorivog materijala ne smiju se postavljati naprave za zagrijavanje niti drugi izvori topline.

A.3 Pokrovi i krovišta

Članak 38.

Krovni pokrivač ne smije imati mehaničkih oštećenja. Ako je krovište izvedeno s određenom otpornosti protiv požara, nosive krovne konstrukcije i pokrivači ne smiju se popravljati s gorivim materijalom.

A.4 Prometnice i prilazi

Članak 39.

Pristupne ceste i požarni putovi moraju biti stalno održavani glede sposobnosti za promet vozilima tako:

- da se čiste od snijega,
- da se na njima ne obavljaju nikakvi građevinski radovi (prekop) dok nije osiguran drugi pristup do građevina (zaobilaznica, premoštenje preko prekopa i sl.),
- da nisu zakrčeni vozilima, te
- da su opskrbljeni odgovarajućom signalizacijom i znakovima.

Potrebno je osigurati da je na slobodnom prostoru oko građevina omogućen pristup nadzemnim ili podzemnim hidrantima.

B) Mjere zaštite od požara na instalacijama i uređajima

Članak 40.

Sve električne instalacije i uređaji, te gromobranske instalacije moraju se izvoditi i održavati, sukladno vrijedećim normama i odredbama propisa za predmetno područje.

Članak 41.

Rokovi periodičkog ispitivanja instalacija, uređaja, strojeva i uređaja, te stabilnih sustava za dojavu i gašenje požara propisani su u sklopu Pravilnika pojedinog sustava, odnosno zakonskim odredbama.

Članak 42.

Posebno se zabranjuje:

- Postavljanje provizornih električnih instalacija,
- Čišćenje uređaja sa lakozapaljivim tekućinama,
- Upotreba krpanih topljivih uložaka električnih osigurača, kao i preopterećenje pojedinih strujnih krugova.

B.1 Posebne mjere zaštite od požara kod korištenja uređaja za zagrijavanje

Članak 43.

Pod uređajem za zagrijavanje smatra se dio opreme koji pretvara bilo koji oblik energije u toplinsku energiju (plinska kotlovnica, plinske peći i sl.).
U društvu se za zagrijavanje na matičnoj lokaciji koristi kotlovsko postrojenje.
Periodičan pregled i ispitivanje svih sustava za zagrijavanje vrši ovlaštena pravna osoba u skladu s odredbama važećih propisa, za prostore u korištenju.
Ovlaštenici poslodavca, po pojedinim organizacijskim cjelinama, dužni su voditi brigu o propisanim rokovima pregleda nepropusnosti plinske instalacije (kod uređaja za zagrijavanje koji kao energent za zagrijavanje koriste plin), servisu trošila i pregledima dimnjaka.
Ako drugačije nije propisano servis plinskih trošila mora se obaviti, od strane ovlaštenog servisera, najmanje jednom godišnje.
Osoba zadužena za obavljanje poslova zaštite od požara i unapređenje stanja zaštite od požara i ovlaštenik poslodavca vrše kontrolu i nadzor nad dokumentacijom.

Članak 44.

Zabranjeno je korištenje svih dodatnih, nedozvoljenih od strane osobe zadužene za obavljanje poslova zaštite od požara i unapređenje stanja zaštite od požara, strojeva i uređaja za zagrijavanje, koji nisu predviđeni tehničkom dokumentacijom objekta (kao npr: električne grijalice sa otvorenim grijačima, kaloriferi, električni radijatori i drugi slični aparati i grijaća tijela).
Suglasnost traži neposredni rukovoditelj odjela u kojem postoji potreba korištenja uređaja navedeni u alineji 1 ovog stavka u pismenoj formi.

B.2 Mjere zaštite od požara na plinskim instalacijama

Članak 45.

Plinske instalacije moraju biti izvedene u skladu s važećim propisima ili priznatim pravilima tehničke prakse.

Članak 46.

Priključivanje i servisiranje trošila na plinsku instalaciju, smije obavljati samo ovlašteni serviser, te o istom mora ostaviti pismeni zapis.

Članak 47.

Dozvoljeno je korištenje samo ispitanih plinskih trošila.

Članak 48.

Ispitivanje ispravnosti plinskih instalacija vrši distributer plina, u rokovima propisanim važećim propisima, a najmanje jednom u pet godina.
Ako drugačije nije propisano servis plinskih trošila mora se obaviti, od strane ovlaštenog servisera, najmanje jednom godišnje.

B.3 Mjere zaštite od požara na dimnjacima

Članak 49.

Temeljem odluke Predstavničkog tijela grada i općine o organizaciji i radu dimnjačarske službe, kao i rokovima čišćenja dimnjaka na korištenju centra, ovlaštenici poslodvca dužni su pratiti da se pregledi vrše u propisanim rokovima.

Ako drugačije nije propisano, dimnjaci se moraju čistiti i pregledati od ovlaštene dimnjačarske službe najmanje dva puta godišnje (prije i nakon sezone loženja).

Zabranjuju se bilo kakvi građevinski zahvati i preinake na i oko dimnjaka bez dopuštenja osobe zadužene za obavljanje poslova zaštite od požara i unapređenje stanja zaštite od požara CENTRA, kao i čišćenje istih od strane neovlaštene osobe.

B.4 Mjere zaštite od požara kod korištenja električnih kuhala

Članak 50.

Dozvoljeno je korištenje električnih kuhala samo u namjenski uređenim pomoćnim prostorijama i prostorima (čajne kuhinje i sl).

Članak 51.

Uporabu električnih uređaja za dodatno ili zamjensko zagrijavanje i električnih kuhala zabranjeno je koristiti u svim vrstama uredskih, proizvodnih i skladišnih prostora.
Zabranjeno je korištenje opreme koja nije u vlasništvu CENTRA.

Članak 52.

Potrebno je provoditi ispitivanje ispravnosti (od strane vanjske organizacije) opreme koja može prouzročiti nastajanje požara a naročito: kuhala, električne pećnice, mirovalne pećnice, štednjake i dr.
Radnik gdje se koristi navedena oprema iz stavka 1. ovog članka, dužna je obavijestiti osobe zadužene za obavljanje poslova zaštite od požara i unapređenje stanja zaštite od požara CENTRA o istoj kako bi se organiziralo ispitivanje ispravnosti.

B.5 Mjere zaštite od požara u uredskim i pomoćnim prostorijama

Članak 53.

U uredskim prostorijama, prostoriji sa računalnim serverima, naročito se zabranjuje:

- Pušenje,

- Upotreba električnih kuhala i drugih grijalica s otvorenim žarnim elementima,
- Upotreba oštećenih električnih instalacija i kabela uredskih strojeva i aparata,
- Čišćenje podova ili drugih predmeta sa lakozapaljivim sredstvima,
- Tavanski prostori moraju biti prazni i čisti te zaključani.

Nakon završenog rada moraju se provoditi mjere zaštite:

- Isključiti iz upotrebe električne uređaje i aparate, klimatizacijske uređaje, osim faxa,
- Selektirati otpad u namjenske kutije, a zatim isključiti rasvjetu i zatvoriti prozore i vrata prostorija.

B.6 Mjere zaštite od požara kod korištenja ventilacijskih uređaja

Članak 54.

Svi ventilacijski sustavi moraju se izvoditi i održavati, sukladno vrijedećim normama i odredbama propisa za predmetno područje.

Nakon završenog rada moraju se provoditi mjere zaštite:

- Isključiti iz uporabe strojeve i aparate,
- Obaviti čišćenje uređaja, a otpad i otpadnu ambalažu selektriratii u namjenske spremnike i kada se napune odnijeti izvan na mjesto određeno za odlaganje otpadne ambalaže i opasnog otpada,
- Opasni otpad sa naglaskom na bočice od zapaljivih tvari, zauljene krpe, otpadna ulja i sl. moraju biti odloženi u namjenske označene spremnike (vrsta otpada, naziv otpada, ključni broj) te redovito provjeravana selekcija i pravovrmenena komunikacija potrebe zbrinjavanja otpada;
- Putem sklopki isključiti rasvjetu, zatvoriti vrata prostorija i druga vrata koja odvajaju prostor,

B.7 Mjere zaštite od požara pri izvođenju radova zavarivanja, rezanja, lemljenja i srodnih tehnika rada

Članak 55.

- Radnici koji izvode zavarivanje moraju biti stručno osposobljeni za te radove i za rukovanje raspoloživom opremom za gašenje požara na mjestu zavarivanja i sustavom za uzbunjivanje u slučaju požara,
- Za provođenje svih potrebnih mjera zaštite od požara kod radova zavarivanja, rezanja, lemljenja i srodnih tehnika rada odgovorna je rukovodioc radova,
- Voditelj radova dužna je dostaviti popis i potrebnu dokumentaciju za radnike koji vrše zavarivanje osobama zaduženim za obavljanje poslova zaštite od požara i unapređenje stanja zaštite od požara CENTRU ,
- **Radnici zaduženi za obavljanje poslova zaštite od požara i unaprijeđenje stanja zaštite od požara odobravaju popis radnika Društva koji izvode zavarivanje,**
- Zavarivanje na privremenim mjestima u CENTRU može se izvoditi samo po prethodno pribavljenom odobrenju od radnika zaduženih za obavljanje poslova zaštite od požara i unaprijeđenja stanja zaštite od požara,
- Odobrenje izdaje radnik zadužen za izdavanje odobrenja temeljem pismenog zahtjeva izvođača radova zavarivanja,
- U slučaju kada odobrenje istekne, a zavarivanje nije završilo rukovodioc izvođača zavarivanja dužna je zatražiti produljenje važnosti odobrenja, a radnik zadužen za izdavanje odobrenja dužna je ponovo pregledati mjesto zavarivanja te temeljem provjere ispunjenosti uvjeta produljuje važnost odobrenja,
- Odobrenje se izdaje u dva primjerka, te jedan primjerak mora uvijek biti dostupan na mjestu izvođenja radova,
- Radnik zadužen za izdavanje odobrenja izdati će odobrenje kada utvrdi da su predviđene i poduzete odgovarajuće mjere za zaštitu od požara i eksplozije.

Članak 56.

Odobrenje za zavarivanje radnik zadužen za izdavanje odobrenja Društva neće izdati u slijedećim slučajevima:

- za mjesta koja nisu pripremljena za zavarivanje,
- kada postoji opasnost od izbijanja eksplozija uslijed smjesa zapaljivih plinova, para ili prašine sa zrakom, zatim nedovoljno očišćenih spremnika, posuda, instalacija i drugih dijelova postrojenja u kojima su se nalazile tvari što mogu stvarati eksplozivne smjese ili su opasne zbog požara i eksplozije,
- kad se zavarivanje treba vršiti na prostoru u blizini uskladištenih velikih količina lakozapaljivih ili eksplozivnih tvari ili drugih gorivih materijala, a time bi se direktno ugrozilo i izazvalo opasnost za imovinu većeg opsega.

Posebne mjere zaštite od požara pri zavarivanju:

Članak 57.

Odobrenje za zavrivanje izdati će radnik zadužen za izdavanje odobrenja temeljem provjere usklađenosti sa niže navedenim zahtjevima:

1. Prilikom zavarivanja na privremenim mjestima zavarivanja pod odnosno prostor mora biti horizontalno očišćen od gorivog materijala u polumjeru od 10 m od mjesta privremenog zavarivanja,
2. Ukoliko se ne može ispuniti prethodni uvjet, onda se gorivi materijal mora zaštititi negorivim prekrivačima, ili metalnim ili negorivim paravanima ili zavjesama, i to tako da rubovi prekrivača i preklopi budu nepropusni za iskre,
3. Ako se prilikom zavarivanja podovi moče vodom, radnici koji vrše elektrozavarivanje moraju biti zaštićeni od mogućeg udara struje,
4. Prilikom zavarivanja, u zoni zavarivanja unutar 10 m od mjesta rada, svi otvori ili pukotine u zidovima, podovima ili vodovima moraju se prekriti, kako bi se spriječio prolaz iskrama u susjedne prostorije odnosno površine, ili se mora postaviti zavjesa ili paravan oko mjesta rada, čija visina ne smije biti niža od 1,8 m,
5. Sistemi cijevnih vodova, transportnih traka i slično koji mogu prenositi iskre do udaljenih gorivih materijala, moraju biti zaštićeni od mogućeg ulaza iskri ili stavljeni izvan pogona,
6. Zavarivanje u blizini zidova, pregrada, tavanica ili krovova građenih od gorivog materijala, može se vršiti samo ukoliko su postavljeni negorivi štitnici ili paravani,
7. Zavarivanje se ne smije izvoditi na metalnim pregradama, zidovima, tavanicama ili krovovima koji imaju gorivu oblogu, ako ni na zidovima, tavanicama, pregradama ili krovovima od gorivog materijala (npr. gorive panel-ploče tipa sendvič),
8. Zavarivanje metalnih cijevi i drugih metalnih površina (konstrukcija, nosača itd.), koji su u dodiru sa zidovima, pregradama, tavanicama ili krovovima od gorivog materijala, ne smije se izvoditi ni u slučajevima ukoliko se zavarivanjem može izazvati požar uslijed toplinske vodljivosti,
9. Samo u izuzetnim slučajevima dozvoljeno je zavarivanje metalnih zidova, tavanica, krovova, cijevnih vodova i drugoga pod uvjetom da se gorivi materijali maknu. Ako se gorivi materijal ne može ukloniti, onda se na suprotnoj strani mjesta rada postavlja vatrogasno dežurstvo,
10. Na mjestima zavarivanja odgovarajuća oprema te broj i vrsta aparata za gašenje požara utvrđenih u odobrenju mora se držati u pripravnosti,
11. U slučajevima gdje je potrebno, tlačne cijevi s mlaznicom moraju biti spojene na hidrantski priključak i pripravne za upotrebu,
12. Radnici koji izvode zavarivanje moraju biti osposobljeni za rukovanje raspoloživom opremom za gašenje požara na mjestu zavarivanja i sistemom za javljanje u slučaju požara,

13. Prilikom izdavanja odobrenja za zavarivanje ovlaštena osoba mora odrediti obavezno vatrogasno dežurstvo pri izvođenju zavarivanja u slučajevima propisanim stavcima 4,5,6,7,8,9 ovog članka i Pravilnika o mjerama zaštite od požara pri izvođenju radova zavarivanja, rezanja, lemljenja i srodnih tehnika rada,
14. Vatrogasno dežurstvo s odgovarajućom opremom i sredstvima za gašenje požara mora se osigurati kod mjesta zavarivanja još najmanje 30 min. poslije završetka zavarivanja.

Radnici koji izvode zavarivanje upotrebom boca s gorivim plinom sa ili bez kisika moraju se pridržavati slijedećih pravila:

Članak 58.

- Plinske boce s kisikom i disuplinom moraju biti smještene na kolicima i osigurane protiv pada,
- Ventili boca, redukcioni ventili, gumene cijevi, suhi osigurači protiv povrata plamena i rukohvati za zavarivanje moraju biti ispravni i međusobno čvrsto spojeni,
- Pri stavljanju redukcionih ventila, mora se voditi računa da su ispravna brtvila, a brtvila, navoj, alat i ruke djelatnika ne smiju biti zaprljane masnim tvarima,
- Pri korištenju plinskih boca, otvaranje ventila mora biti lagano i do kraja,
- Gumene cijevi moraju biti potpuno ispravne i osigurane suhim osiguračima protiv povrata plamena,
- Svakodnevno prije početka rada djelatnik koji koristi plinske boce mora izvršiti vizualni pregled ispravnosti boca i redukcionih ventila s cijevima i provjeriti da li su redukcioni ventili čvrsto zategnuti na ventilu boca,
- U slučaju primijećenih nedostataka boce se ne smiju staviti u upotrebu dok se opasnost ne ukloni,
- Ispitivanje nepropusnosti ventila i cijevi smije se obaviti samo deterdžentom,
- Zaprimati se smiju samo ispravne i propisno obojene plinske boce (kisik plava, a disuplin bijela boja),
- Otvaranje ventila na bocama s komprimiranim, tekućim i pod tlakom otopljenim plinovima mora biti polagano i bez upotrebe sile,
- Gorivi plinovi i kisik ne smiju se koristiti iz boca na koje nije postavljen odgovarajući redukcijski ventil,
- Prilikom postavljanja redukcijskog ventila na bocu s kisikom brtva i navoj te alat i ruke radnika ne smiju biti zamazane uljima ili masnim tvarima,
- Boce s kisikom ne smiju se koristiti za pogon strojeva, alata ili uređaja, za propuhivanje kanala i cijevi odnosno čišćenje ili otprašivanje prostorija, opreme ili odjeće,
- Boce s acetilenom moraju imati pri radu osigurač protiv povratnog plamena,

- Boce se moraju postaviti na sigurnu udaljenost od mjesta zavarivanja, tako da ne mogu biti izložene iskrama, česticama rastaljenog materijala, plamenu krivo usmjerenog plamenika ili pregrijavanju od vrućih materijala ili uređaja,
- Boce moraju biti osigurane od pada,
- Boce se ne smiju kotrljati niti koristiti u horizontalnom položaju,
- Kape za zaštitu ventila moraju biti postavljene na mjesto predviđeno za to, osim kada su boce u upotrebi ili spojene i spremne za upotrebu,
- Gumene cijevi trebaju biti smještene i zaštićene tako da ne mogu biti fizički oštećene, a na spojnim mjestima moraju biti pričvršćene odgovarajućim obujmicama,
- Nakon završetka rada ventil na boci treba odmah zatvoriti.

Nakon završenog rada moraju se provoditi još i slijedeće mjere zaštite:

- Rukovodioc zavarivanja provjerava da li su izvršeni radovi stvorili potencijalnu opasnost za nastajanje požara,
- Obaviti primopredaju radova sa radnikom zaduženim za izdavanje odobrenja zapisnički na mjestu za konačnu provjeru izvršenih radova,
- Isključiti iz upotrebe sve strojeve i aparate,
- Zatvoriti plin na rukohvatu plamenika i na ventilima boca,
- Kolica s plinskim bocama otpremiti na mjesto predviđeno za smještaj tih boca,
- Obaviti čišćenje radionica, a masne krpe i drugo smeće iz radionica u namjenske spremnike za opasni otpad,
- Isključiti električnu rasvjetu i zatvoriti vrata prostorija.

Aparati za gašenje požara moraju biti smješteni u blizini vrata, na vidljivim mjestima i na dohvatu ruke.

B.8 Mjere zaštite od požara pri skladištenju materijala na otvorenim površinama uz objekte

Članak 59.

Zabranjeno je skladištiti zapaljivi materijal (palete, gajbe, karton, papir,...) neposredno uz objekte susjednih građevina koj okružuju CENTAR.

B.9 Mjere zaštite od požara pri prijevozu vozilima u vlasništvu društva

Članak 60.

- Prijenosni vatrogasni aparati na vozilima moraju biti učvršćeni, lako dostupni i zaštićeni od atmosferilija,
- Kamioni, kombi vozila kao i službena vozila moraju biti snabdjevena **propisanim vatrogasnim aparatima,**
- Korisnici službenih vozila dužni su jednom godišnje ispitati vatrogasne aparate u vozilima od strane ovlaštenog poduzeća za obavljanje periodičnih i kontrolnih ispitivanja vatrogasnih aparata,
- Korisnici službenih vozila dužni su voditi računa o vatrogasnim aparatima te u slučaju oštećenja ili gubitka prijaviti ovlašteniku poslodavca i osobi zaduženoj za obavljanje poslova zaštite od požara i unapređenje stanja zaštite od požara radi zamjene novim,

B.10 Dodatne mjere zaštite od požara:

Opće preventivne mjere

- U svim prostorima skladišta i drugim radno opasnim prostorima zabranjeno je pušenje, upotreba plamena i otvorenih žarnih niti,
- Poslodavac treba osigurati prostor za pušenje i označiti ga simbolom,
- Gorive materijale, masti, ulja, masne krpe, plastična, kartonska i druga zapaljiva ambalaža i drugi otpaci svakodnevno se moraju iznositi iz prostorija građevine i odlagati na za to određeno mjesto u kontejnere,
- općenito rad s otvorenim plamenom (zavarivanje, rezanje i dr.), i svi drugi radovi kod kojih nastaju iskre ili toplina koja može uzrokovati požarno opasno stanje mora se obavljati uz odobrenje osobe zadužene za obavljanje poslova zaštite od požara i unapređenje stanja zaštite od požara uz obavezno provođenje nužnih mjera zaštite od požara,

B.11 Održavanje opreme i sredstava za dojavu i gašenje požara, te sprječavanje širenja požara

Članak 61.

Sva oprema i sredstava za gašenje požara moraju se izvoditi i održavati, sukladno vrijedećim normama i odredbama propisa za predmetno područje.

Članak 62.

U građevinama i poslovnim prostorima postavljena su slijedeći sustavi za dojavu i gašenje požara:

- Unutarnja hidrantska mreža,
- tipkala za isključenje električne energije,
- ručni vatrogasni aparati u svim građevinama i prostorima (broj, vrsta i raspored ručnih vatrogasnih aparata po prostorijama dan je u sklopu Plana evakuacije

Članak 63.

Ispitivanje ispravnosti opreme i sredstava za dojavu i gašenje požara, te spriječavanje širenja požara, može obavljati ovlaštena pravna osoba koja je registrirana za te poslove i ima ovlaštenje Ministarstva unutarnjih poslova. Ispitivanje ispravnosti vrši se najmanje jedan puta godišnje.

Članak 64.

Pregled ispravnosti opreme i sredstava za dojavu i gašenje požara, te spriječavanje širenja požara, obavlja osoba zadužena za obavljanje poslova zaštite od požara i unapređenje stanja zaštite od požara. Ispitivanje ispravnosti vrši u skladu sa zakonskim odredbama.

Članak 65.

Održavanje ručnih vatrogasnih aparata obuhvaća redovni pregled, periodični pregled i kontrolno ispitivanje.
Održavanje vatrogasnih aparata u navedenim rokovima provodi se prema planu i programu koji je usklađen s Pravilnikom o vatrogasnim aparatima

Članak 66.

Redovni pregled ručnih vatrogasnih aparata obavlja osoba zadužena za obavljanje poslova zaštite od požara i unapređenje stanja zaštite od požara odnosno ovlaštanik poslodavca iz područja zaštite na radu, najmanje jednom u svaka tri mjeseca.

Članak 67.

O izvršenim redovnim pregledima ručnih vatrogasnih aparata osoba zadužena za obavljanje poslova zaštite od požara i unapređenje stanja zaštite od požara odnosno ovlaštanik poslodavca iz područja zaštite na radu vodi upisnik. Obrazac upisnika o redovnim pregledima ručnih vatrogasnih aparata daje se u prilogu, koji je sastavni dio ovog Pravilnika.

Članak 68.

Periodični pregled i kontrolno ispitivanje vatrogasnih aparata obavlja ovlaštena pravna osoba koja je registrirana za te poslove i ima ovlaštenje od Ministarstva unutarnjih poslova u rokovima i na način propisan pravilnicima koji uređuju predmetno područje.
Osoba zadužena za obavljanje poslova zaštite od požara i unapređenje stanja zaštite od požara vodi evidenciju o periodičkom pregledu te kontrolnom ispitivanju vatrogasnih aparata. Evidencija se vodi u sklopu izvješća o provedenim poslovima od strane servisera vatrogasnih aparata.

C) OSTALE MJERE ZAŠTITE OD POŽARA

Općenito

Članak 69.

U određenim dijelovima građevine u kojima se drže ili uskladištavaju gorivi materijali (ambalaža i ostali gorivi materijali) zabranjeno je pušenje, upotreba otvorenog plamena, te držanje i smještaj tvari koje su sklone samozapaljenju.

Članak 70.

Svako korištenje ili uskladištenje zapaljivih plinova i tekućina potrebno je vršiti u skladu sa važećim propisima iz predmetnog područja.

Članak 71.

U svim prostorima društva je zabranjeno pušenje. Pušenje je dozvoljeno na mjestu i pod uvjetima koje odredi osoba zadužena za obavljanje poslova zaštite od požara i unapređenje stanja zaštite od požara, ukoliko je prostor odgovarajuće uređen za navedenu namjenu sukladno važećim propisima.

Članak 72.

Rad s otvorenim plamenom (aparatima za zavarivanje, rezanje i lemljenje) ukoliko se ne vrši u redovnom procesu rada, može se obavljati u prostorijama građevine ili drugim prostorima tek nakon dobivanje pisanog odobrenja osobe zadužene za zaštitu od požara i naloženih mjera koje se moraju poduzeti prije toga.

IX. ODGOVORNOSTI ZBOG NEPRIMJENE PROPISANIH I NAREĐENIH MJERA ZAŠTITE OD POŽARA

ČLANAK 73.

RAVNATELJICA ima pravo i obvezu, da vrši nadzor nad primjenom propisa i odredbi ovog Pravilnika i provođenje rješenja nadležne Policijske uprave.

RAVNATELJICA je odgovorna za osiguranje financijskih sredstava za provođenje zakonom i podzakonskim aktima propisanih, naređenih te ovim Pravilnikom određenih mjera zaštite od požara i eksplozije.

RAVNATELJICA ima pravo da vrši kontrolu rada osobe zadužene za obavljanje poslova zaštite od požara i unapređenje stanja zaštite od požara i ovlaštenika poslodavca, a u svezi provođenja mjera zaštite od požara propisanih Zakonom, podzakonskim aktima, naređenih i ovim Pravilnikom propisanih mjera zaštite od požara,

Ovlaštenik poslodavca je odgovorna u svom djelokrugu rada za provođenje propisa i odredbi ovog Pravilnika i odgovorna je za posljedice koje proizlaze iz obavljanja poslova na radnim mjestima, a na kojima nisu poduzete zakonom i podzakonskim aktima propisane, naređene ili priznate mjere zaštite od požara. Za povrede obveza iz područja zaštite od požara, postupak za utvrđivanje odgovornosti i poduzimanje mjera za ovlaštenike poslodavca isti je kao za radnike na pojedinim radnim mjestima u djelokrugu njegova rada. U provođenju postupka zbog neprovođenja propisanih i naređenih mjera zaštite od požara ocjenjuje se na koji način se provode mjere zaštite od požara u radnim i pomoćnim prostorima za koje je zadužen ovlaštenik poslodavca.

Članak 74.

Zbog nepridržavanja mjera zaštite od požara utvrđenih ovim pravilnikom i drugim važećim propisima mogu se poduzeti mjere utvrđene drugim općim aktima i to:

- pismeno upozorenje,
- otkaz ugovora o radu.

Članak 75.

Mjere iz prethodnog članka izriču se temeljem prosudbe vrste i opsega nepridržavanja mjera zaštite od požara, pri čemu se navedeno nepridržavanje mjera zaštita od požara razvrstava po mogućim štetnim posljedicama u dvije kategorije:

- manja odstupanja od utvrđenih mjera zaštite od požara,

- veća odstupanja od utvrđenih mjera zaštite od požara.

Postupak za utvrđivanje odstupanja od utvrđenih mjera zaštite od požara iz stavka 1. ovog članka može pokrenuti:

- Ravnateljica
- osoba zadužena za obavljanje poslova zaštite od požara i unapređenje stanja zaštite od požara
- ovlaštenik poslodavca (rukovoditelja odjela).

Članak 76.

Manja odstupanja od utvrđenih mjera zaštite od požara su:

- nesudjelovati u gašenju požara i sprečavanju širenja požara ako su njime nastale manje materijalne štete nakon požara,
- nemarno ili nesavjesno obavljati Obaveze u svezi sa zaštitom požara, ako nije izazvan požar ili eksplozija, ili je nastala manja materijalna šteta,
- neprijaviti osobi zaduženoj za poslove zaštite od požara pojavu koja može prouzročiti nastanak požara ili eksplozije,
- nemarno ili nesavjesno ponašati se prema opremi i sredstvima za gašenje požara,
- odbiti rad duži od radnog vremena u slučaju kada se za to iz preventivnih razloga zaštite od požara zahtijeva,
- raditi na radnom mjestu s povećanim opasnostima od požara i eksplozija unatoč spoznaji da nisu osigurane mjere zaštite od požara,
- ako otvara hidrantske ormariće bez odobrenja djelatnika zaduženih za poslove zaštite od požara,
- ako uzima duplikate ključeva od prostorija i ne vrati ih na mjesto tijekom istog dana,
- ako se ne pridržava mjera zaštite od požara u radnom prostoru naročito pri obavljanju poslova i radnih zadataka.

Članak 77.

Veća odstupanja od utvrđenih mjera zaštite od požara su:

- nesudjelovati u gašenju požara i sprečavanju nastanka širenja požara ako su nastale veće štete nakon požara, odnosno ako su uzrokovane lakše posljedice po zdravlje i život radnika ili imovinu,
- nemarno ili nesavjesno obavljati radne Obveze iz zaštite od požara čijim postupkom je uzrokovan požar ili eksplozija pa je došlo do lakših posljedica po radnike ili imovinu,
- raditi na radnom mjestu s povećanim opasnostima od požara i eksplozije unatoč spoznaji da nisu osigurane mjere zaštite od požara, zbog čega je nastupila lakša posljedica za život i zdravlje radnika ili imovinu,
- neopravdano odbiti izvršiti pojedine odluke, instrukcije i naputke iz zaštite od požara koje su donijeli i naložili ovlaštenik poslodavca i/ili osoba zadužena za obavljanje poslova zaštite od požara i unapređenje stanja zaštite od požara , a zbog čega je došlo do požara ili eksplozije s lakšim posljedicama po život i zdravlje radnika ili imovine,
- neprijaviti ovlašteniku poslodavca ili osobi zaduženoj za poslove zaštite od požara pojavu (kvar i sl.) koja može prouzročiti požar ili eksploziju, ako je time nastala lakša posljedica za život i zdravlje radnika ili imovinu,
- nepridržavati se propisa i pravila iz zaštite od požara na radnim mjestima s povećanim opasnostima od požara, sukladno ovom Pravilniku o zaštiti od požara ako je time učinjena lakša posljedica za život i zdravlje radnika ili imovinu,
- odbiti rad duži od punog radnog vremena u slučaju nastanka i gašenja požara ili u slučaju spašavanja imovine nakon gašenja požara ako je time nastala lakša posljedica za život i zdravlje radnika ili imovinu.

Članak 78.

Zbog nepridržavanja mjera zaštite od požara utvrđenih ovim Pravilnikom i drugim važećim propisima RH protiv radnika mogu se poduzeti slijedeće mjere:

- pismeno upozorenje za manja odstupanja od utvrđenih mjera zaštite od požara, a koje donosi Ravnateljica, osoba zadužena za obavljanje poslova zaštite od požara i unapređenje stanja zaštite od požara i ovlaštenik poslodavca.
- otkaz ugovora o radu, za veća odstupanja od utvrđenih mjera zaštite od požara o čemu odluku donosi Ravnateljica.

Radnik koji na radu ne primjenjuje mjere zaštite od požara navedene u ovom Pravilniku, ili ne postupa po nalogu neposrednog rukovoditelja ili radnika zaduženog za poslove zaštite od požara odgovorna je stegovno.

X. POSTUPANJE RADNIKA U SLUČAJU NASTANKA POŽARA

ČLANAK 79.

Postupanje radnika u slučaju požara razrađeno je u sklopu priloga ovog Pravilnika i sastavni je dio Plana i programa osposobljavanja radnika u primjeni mjera zaštite od požara.

XI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 80.

U slučaju nesuglasja u provedbi ovoga Pravilnika pravo tumačenja ima Ravnateljica.

Članak 81.

Izmjene i dopune ovog Pravilnika donose se na način propisan za njegovo donošenje.

Predsjednik Upravnog Vijeća:
dr. sc. Darija Hofgräff Marić

Darija Hofgräff Marić

Ravnateljica:
Tea Bilić, dipl. oec.

ORSUS grupa
Radnička cesta 39, 10000 Zagreb
Zaštita na radu
Zaštita od požara
Zaštita okoliša
Tehnička ispitivanja 3

Tomislav Katić, ing.
ORSUS grupa d.o.o.

Ovaj Pravilnik objavljen je na oglasnoj ploči dana: 11.11.2022.

SADRŽAJ PRILOGA

Program osposobljavanja radnika iz zaštite od požara	
Situacija	
Zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje poslova zavarivanja, rezanja, lemljenja i srodnih tehnika rada	
Postupanje radnika u slučaju požara	

PRILOG br.1

PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA RADNIKA IZ ZAŠTITE OD POŽARA

1. Gorenje i gašenje
   - Osnovni pojmovi o gorenju
   - Osnovni pojmovi o gašenju
2. Opasnosti i mjere zaštite od požara
   - Uzroci i izvori nastanka požara
   - Uvjeti širenja požara
   - Zaštitne mjere pri držanju i rukovanju zapaljivim tekućinama i plinovima u objektima
   - Zaštita od požara na ložišnim uređajima
   - Zaštita od požara na električnim uređajima i instalacijama
3. Gašenje požara
   - Gašenje požara na električnim uređajima i instalacijama
   - Gašenje požara zapaljivih tekućina
   - Gašenje požara na ložećim uređajima
   - Gašenje požara u objektima
   - Gašenje požara na motornim vozilima
   - Gašenje požara na osobama
4. Aparati za gašenje
   - Aparati za gašenje prahom
   - Aparati za gašenje halonima
   - Aparati za gašenje ugljičnim dioksidom
   - Aparati za gašenje pjenom
   - Aparati za gašenje vodom
5. Oprema za gašenje požara
   - Hidranti
   - Ključevi za hidrante
   - Cijevi
   - Spojnice za cijevi
   - Razdjelnice i sabirnice
   - Mlaznice
6. Postupanje radnika u slučaju požara
7. radna mjesta s povećanim opasnostima za nastanak i moguće posljedice od požara ili tehnološke eksplozije

Teoretski dio: 6 sati

Praktični dio: 2 sata

PRILOG br. 3

Postupanje radnika u slučaju požara

Svaki radnik koji prvi primijeti neposrednu opasnost od požara ili primijeti požar, obvezan je ukloniti opasnost, odnosno ugasiti nastali požar.

Ako radnik ne može sam ugasiti požar, dužna je pozvati u pomoć i druge radnike da sa raspoloživim aparatima ugase požar.

Ako gašenje požara ne uspije s jednim aparatom, tada se organizira gašenje upotrebom više aparata odjednom,

Odmah pozvati i djelatnike radnike zadužene za poslove zaštite od požara:

- Osoba zadužena za obavljanje poslova zaštite od požara i unapređenje stanja zaštite od požara

U zgradi gdje je nastao požar, isključiti električnu struju, a obavezno to učiniti prije početka primjene zidnog ili vanjskog hidranta.

Gašenjem požara rukovodi rukovoditelj odjela, u čijem je djelokrugu rada nastao požar.

U slučaju odsutnosti rukovoditelja vođenje vatrogasnom intervencijom preuzima drugi radnik kojeg je ovlastio rukovoditelj.

Dolaskom na mjesto požara radnika zaduženih za poslove zaštite od požara, on preuzima daljnje vođenje vatrogasne intervencije.

U slučaju da nastali požar nije odmah ugašen, mora se organizirati evakuacija ljudi požarom ugroženog objekta.

Evakuaciju je ovlašten narediti rukovoditelj u čijem je objektu nastala opasnost od požara ili drugi radnik kojeg za to ovlasti rukovoditelj.

Ako se požar ne uspije ugasiti odmah, mora se odmah pozvati u pomoć Profesionalna vatrogasna postrojba Grada Zagreba na telefon broj 112.

Tada se navodi naziv, ulica i broj, što gori i gdje gori, da li su ljudi u opasnosti, da li postoji opasnost širenja požara i nastanka panike i drugo što pita dežurni vatrogasne postrojbe. Zatim se navede broj telefona sa kojeg je izvršena ova dojava. Nakon izvršene dojave požara mora se kod telefona pričekati, da dežurni Vatrogasne postrojbe provjeri istinitost dojave požara.

Radnik je dužna obavijestiti o nastaloj opasnosti ostale djelatnike i rukovoditelja, odnosno odgovornu osobu te preventivno osigurati i provesti evakuaciju ugroženih iz prostora.

Do dolaska profesionalnih službi (vatrogasne postrojbe i prve pomoći) radnici su dužni poduzimati nužne mjere u cilju umanjenja opasnosti i štetnih posljedica za radnike i imovinu u društvu i to:

- spriječiti nastanak panike;
- isključiti električnu struju;

- zatvoriti dovod plina;
- ukloniti po mogućnosti sve opasne tvari iz prostora koje mogu ugroziti sigurnost radnika odnosno posjetioca.

Nakon dojave požara mora se pred kolnim ulazom pričekati vatrogasce, dati im potrebne informacije i odvesti ih do mjesta požara.

Nakon dolaska Profesionalne vatrogasne postrojbe radnici su dužni postupati po nalogu voditelja vatrogasne intervencije, naročito u odnosu na pružanje pomoći u spašavanju ljudi ili imovine ugroženih požarom, na čuvanje spašene imovine, te o zabrani pristupa nepozvanim osobama na prostor.

Radnici koji nemaju konkretnog zadatka u akciji gašenja požara, ili u spašavanju, moraju se odmah udaljiti iz požarom ugroženog prostora da se brzo i nesmetano može provesti akcija gašenja požara ili spašavanje ljudi.

Kako postupiti:

1. stanite i razmislite gdje se nalazite,
2. ovisno o vrsti događaja, zovite telefonski broj dežurstva policije (broj 192), vatrogasaca (broj 193) ili hitne pomoći (broj 194). Ne računajte da su već drugi dojavili o dogadaju. Umjesto gore navedenih brojeva možete nazvati i jedinstveni telefonski broj 112 za zaštitu i spašavanje.
3. počnite razgovor odmah govoreći polako i razgovijetno, što se dogodilo i da li su ljudi u opasnosti,
4. navedite točnu adresu mjesta nesreće i osobno dočekajte pomoć,
5. budite spremni dati daljnje informacije i osobne podatke (ime i prezime),
6. završite razgovor kada Vam služba koju ste kontaktirali to dozvoli,
7. ne telefonirajte na liniji dok ne dode pomoć. Služba koju ste kontaktirali možda treba daljnje informacije.

Dojava vatrogascima na telefonski broj 193

Procijenili ste da je potrebna pomoć vatrogasaca:

- pokušajte ukloniti opasnost odnosno ugasiti požar ako to možete učiniti bez opasnosti za sebe ili druge. Ako ne možete sami ugasiti požar nazovite bez odlaganja vatrogasce na telefonski broj 193. U slučaju nemogučnosti pozivanja na broj 193, možete nazvati broj 112,
- zatražite pomoć,
- pokrenite evakuaciju ljudi i imovine iz ugroženog prostora,

- moguće posljedice događaja ne treba podcjenjivati niti precjenjivati.

Djelujte tako da sprječavate paniku,

- pobrinite se da netko sačeka vatrogasce na ulazu u objekt i zapovjedniku postrojbe prenese bitne informacije,
- ukoliko je to moguće, pobrinite se za očuvanje tragova nesreće. Namjerno uništavanje ili prikrivanje tragova nesreće može se tretirati kao kazneno djelo.

Dojava požara može biti automatska preko vatrodojavnog uredaja (rjeđi slučaj), ili najčešće preko telefona. Ako ste samo posumnjali u požar tako da ste primijetili dim ili osjetili miris plina koji izlazi iz instalacije ili plinske boce, nazovite bez bojazni vatrogasce na broj 193.

Naglašavamo da se vatrogasne intervencije ne naplacuju ukoliko su obavljene u cilju izravnog spašavanja ljudi i imovine.

Pri telefoniranju govorite polako i razgovijetno i dajte sljedeće podatke:

- Predstavite se!
- Gdje se dogodilo?!

Navedite adresu gdje je pomoć vatrogasaca potrebna.

- Koja vrsta nesrece?!

Nastojte ukratko opisati specifičnu prirodu nesreće. Što se dogodilo, što gori, koji kat objekta, dali se cula eksplozija...

- Posebne okolnosti?!

Ima li unesrećenih i ugroženih? Ima li posebnih opasnosti – primjerice od eksplozije, urušavanja i slično. Zatražite savjet što da učinite ukoliko ste u nedoumici.

Zapamtite da dojava mora biti kratka i jasna. Zabilježene su dojave o požaru ili eksploziji gdje dojavitelji uslijed doživljenog šoka nisu znali reći na kojoj se adresi nalaze.

Kada gasite požar, postupajte na sljedeći način:

- Djelujte oprezno, ali bez odgode
  - pokrenite evakuaciju osoba. Spašavanje ima prednost pred gašenjem,
  - u obiteljskim zgradama razmotrite mogučnosti evakuacije kroz prozore i preko krova.
- Izbjegavajte dim
  - izbjegavajte udisati produkte izgaranja,
  - vec nakon kratkog izlaganja dimu osoba gubi svijest, što dim često čini opasnijim od samog plamena. Većina ljudi stradava uslijed gušenja ili trovanja produktima izgaranja.

Znajte da zona zadimljenja može biti stotinama puta veća od zone djelovanja plamena. Pojedini objekti su tako građeni da sprječavaju širenje požara i produkata izgaranja iz jedne u drugu prostoriju u određenom vremenskom razdoblju,

- Ne približavajte se požaru dok vatrogasni aparat ili druga oprema nije spremna za gašenje. Zaštitite otkrivene dijelove tijela odjećom.
- Ograničite širenje požara. Ako ne možete ući u prostor zahvaćen požarom, nastojite ograničiti širenje požara zatvaranjem vrata. Uklonite gorivi materijal – zavjese, tepihe.
- Ne izlažite sebe nepotrebnoj opasnosti. Ako se nalazite ispred prostorije unutar koje je požar u fazi tinjanja već duže vrijeme, ne otvarajte naglo vrata. U takvim uvjetima može doći do naglog paljenja vrućih produkata izgaranja! Gašenje prepustite vatrogascima.
- Držite se što niže podu. Temperatura je viša u gornjim dijelovima prostorije, gdje je i više produkata izgaranja, odnosno vrućeg dima.
- Gašenje
  - ne podcjenjujte male požare,
  - gasite požar u sagnutom položaju. Ukoliko je jako isijavanje požara nađite zaklon,
  - na otvorenom prostoru gasite niz vjetar. Pazite da vas ne zahvati plamen ili ne poprska zapaljiva tekucina koju gasite. Zato počnite gasiti iz udaljenosti od oko 5 metara,
  - gasite samo ako sebe i svoje bližnje ne dovodite u opasnost. U protivnom napustite prostoriju i zatvorite vrata i prozore.

Imajte na umu da ćete moći pogasiti samo male požare u početnoj fazi. Ukoliko je požar u razbuktanoj fazi, toplina i produkti izgaranja onemogućavaju pristup. Tada zatvorite prozore i vrata da se požar dulje zadrži u prostoriji gdje je i nastao.